


BOARD OF DIRECTORS

BETTY H. OLSON, PH.D CHARLEY WILSON
CHARLES T. GIBSON SAUNDRA F. JACOBS
JUSTIN MCCUSKER

DANIEL R. FERONS
GENERAL MANAGER



Santa Margarita Water District

SMWD Recycled Water Requirements:

Site Supervisor – Do's and Don'ts

Do's:

- Install and maintain signage at points of entry (pedestrian and vehicular)
- Install and maintain labels and tags on recycled and potable water systems
- Operate irrigation system:
 - Between 9pm – 6am if automatically controlled
 - At other times if: manually controlled and supervised (Site Supervisor or designee must be present); or special watering times are reviewed and approved by the SMWD
- Modify irrigation practice to avoid runoff
- Use quick couplers instead of hose bibs on recycled water systems
- Contact Permittee or Retail Agency if water system modifications are anticipated
- Immediately contact SMWD if any of the following has or is anticipated to occur:
 - A recycled water line break, spill or off-site discharge of recycled water
 - A violation of water recycling requirements
 - A cross-connection between the recycled and potable water systems
- Educate site workers on safe use and restrictions of recycled water
- Keep records and as-built drawings up-to-date and accessible
- Assist during Periodic Visual Inspections
- Assist during Periodic Cross-Connection Testing


Don'ts:

- Don't drink recycled water
- Don't use recycled water to wash hands or any other part of body
- Don't remove recycled water identification signs, tags or labels
- Don't cross-connect two dissimilar water systems (recycled to potable)
- Don't allow recycled water to contact drinking fountains or eating areas
- Don't allow recycled water to pond/puddle
- Don't allow recycled water to runoff the use site property (i.e. overspray or overwatering)
- Don't install hose bibs on recycled water systems (unless approved by SMWD for sites where public access is prohibited or an approved cemetery)
- Don't use the same equipment on both recycled water and domestic water systems (for example, quick couplers, tools, etc.)
- Don't perform system modifications without prior approval by SMWD.

BOARD OF DIRECTORS

BETTY H. OLSON, PH.D CHARLEY WILSON
CHARLES T. GIBSON SAUNDRA F. JACOBS
JUSTIN MCCUSKER

DANIEL R. FERONS
GENERAL MANAGER



Santa Margarita Water District

SMWD Requerimientos de Agua Reciclada: Supervisor de Sitio – Que Se Debe y que No Se Debe Hacer

Se Debe:

- Instalar y mantener letreros/rótulos en todos los puntos de entrada (peatones y vehicular).
- Instalar y mantener etiquetas de plástico en todos los sistemas (válvulas, coples rápidos, llaves de agua potable, etc.) de agua reciclada y agua potable.
- Operar el sistema de irrigación:
 - Entre 9pm – 6am, si es controlado automáticamente.
 - En horas antes de las 9 pm o después de las 6am, solo si el sistema de irrigación es controlado manualmente y es supervisado por alguien (Supervisor de Sitio o designado debe de estar presente); o los tiempos de riego especiales son revisados y aprobados por el Distrito.
- Modificar las prácticas de irrigación según el tipo de vegetación y tierra.
- Usar “coples rápidos / quick couplers” en lugar de llaves de agua con rosca en sistemas de agua reciclada.
- Contactar la Compañía del agua /Agencia autorizada si se anticipan modificaciones al sistema de agua potable o de agua reciclada.
- Contactar inmediatamente a SMWD si ocurren o se proveen cualquiera de las siguientes situaciones:
 - Una rotura en la tubería, fuga, derrame, o emisión de agua reciclada del sitio.
 - Una violación a los requerimientos del uso de agua reciclada.
 - Una conexión entre agua potable y agua reciclada.
- Educar a los trabajadores del sitio, sobre el uso seguro y las restricciones del agua reciclada.
- Mantener los documentos/registros de los dibujos de los sistemas de irrigación actualizados y accesibles.
- Asistir a las inspecciones visuales periódicas.
- Asistir a las pruebas periódicas de conexiones cruzadas.

No Se Debe:

- Tomar agua reciclada.
- Conectar agua potable con agua reciclada.
- Usar agua reciclada para lavar las manos u otras partes del cuerpo.
- Quitar letreros de identificación o etiquetas del agua reciclada.
- Dejar que el agua reciclada haga contacto con bebedores de agua o áreas para comer.
- Dejar que el agua reciclada se haga charco.
- Dejar que el agua reciclada corra/fluya en la propiedad por rociar agua de mas o por regar de mas.
- Usar llaves de agua con rosca en sistemas de agua reciclada (a menos que esta aprobado per SMWD para sitios donde el acceso al público sea prohibido o en un cementerio aprobado).
- Usar el mismo equipo en sistemas de agua reciclada y agua potable (por ejemplo, coples rápidos, mangueras, herramientas, etc.).
- Implementar modificaciones al sistema de agua reciclada sin tener primero una aprobación de SMWD.

www.SMWD.com/RWInspections

July 2018